
Vraag 11. **Zijn temperaturen gemeten met een gekalibreerde temperatuurmeter en zijn de gegevens van dit meetinstrument in de risicoanalyse beschreven?** Beoordeling

Ja De temperaturen zijn gemeten met een gekalibreerde temperatuurmeter en de gegevens van dit meetinstrument is in de risicoanalyse beschreven. Geen gebrek

De omschrijving voldoet aan onderstaande voorwaarden;

De volgende aspecten zijn vastgelegd:

- fabrikaat meter en type;
- voeler in vloeistoffen;
- voeler aan de buiswand;
- nauwkeurigheid meting in de vloeistof;
- nauwkeurigheid aan de buiswand;
- rapport geldige kalibratie.

Nee De temperaturen zijn niet gemeten met een gekalibreerde temperatuurmeter en de gegevens van dit meetinstrument zijn niet in de risicoanalyse beschreven. Temperaturen alsnog met een gekalibreerd instrument meten en de meetgegevens opnieuw in de risicoanalyse opnemen en de gegevens van het toestel vastleggen. Beperkt risico
