evides waterbedrijf

Mijn waterkwaliteit - Augustus 2026

Naam stof	Eenheid	Gemiddelde hoeveelheid	Minimale norm	Maximale norm	Aantal waarnemingen
Bacteriën van de coligroep	kve/100 ml	0		0	4
Escherichia coli	kve/100 ml	0		0	4
Intestinale enterococcen	kve/100 ml	0		0	4
Enterococcen	kve/100 ml	0		0	4
Zuurgraad	pH	8,00	7	9,5	4
Verzadigingsindex	SI	0,18	-0,2		1
Geleidingsvermogen bij 20°C	mS/m	45		125	4
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	160	60		1
Chloride	mg/l Cl	49		150	1
Sulfaat	mg/l SO4	33		150	1
PFAS	ng/l	13		100	1
Natrium	mg/l Na	44		150	1
Troebelingsgraad	FTE	0,25		4	4
Kleurintensiteit (Pt/Co-schaal)	mg/l Pt	2,4		20	4
IJzer	µg/l Fe	7,4		200	3
Koloniegetal 22°C	kve/ml	37			4
Clostridium perfringens (inclusief sporen)	kve/100 ml	0		0	2
Aeromonas 30°C	kve/100 ml	1100		1000	2
Temperatuur	°C	22,4		25	4
Zuurstof	mg/l O2	6,9	2		25
Gesuspendeerde stoffen	mg/l	< 2			2
Evenwichts-pH	pHs	7,7			1
Totale hardheid	mmol/l	1,49	1		1
DOC (Opgelost organisch koolstof)	mg/l C	2,2			2
UV-extinctie bij 254 nm	1/m	4,4			2
Koolstofdioxide	mg/l CO2	3,1			1
Bromide	mg/l Br	0,11			1
Chloraat	µg/l ClO3	37		700	1
Chloriet	µg/l ClO2	33		700	1
Ammonium	mg/l NH4	< 0,05		0,2	5
Nitriet	mg/l NO2	< 0,01		0,1	1
Nitraat	mg/l NO3	7,4		50	1
Kalium	mg/l K	5,1			1
Calcium	mg/l Ca	45			1
Magnesium	mg/l Mg	7,9			1
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	1,0		25	1
Broomdichloormethaan	µg/l	0,38		15	1
Dibroomchloormethaan	µg/l	< 0,05		25	1
Tribroommethaan (Bromoform)	µg/l	< 0,05		25	1
Trihalomethanen (som)	µg/l	1,4		25	1
Chlooretheen (Vinylchloride)	µg/l	< 0,05		0,1	1
Trichlooretheen	µg/l	< 0,05		10	1
Tetrachlooretheen	µg/l	< 0,05		10	1

Naam stof	Eenheid	Gemiddelde hoeveelheid	Minimale norm	Maximale norm	Aantal waarnemingen
Tri- en Tetrachlooretheen (som)	µg/l	< 0,050		10	1
1,2-Dichloorethaan	µg/l	< 0,05		3	1
Tribroometheen	µg/l	< 0,05		1	1
Dichloormethaan	µg/l	< 0,05		1	1
Broomchloormethaan	µg/l	< 0,05		1	1
Dibroommethaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,2-Dibroomethaan	µg/l	< 0,05		1	1
Dichloordifluormethaan	µg/l	< 0,05		1	1
Trichloorfluormethaan (Freon 11)	µg/l	< 0,05		1	1
Tetrachloormethaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1-Dichlooretheen	µg/l	< 0,05		1	1
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	< 0,05		1	1
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	< 0,05		1	1
Chloorethaan (Freon 160)	µg/l	< 0,05		1	1
1,1-Dichloorethaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1,1,2-Tetrachloorethaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1,2,2-Tetrachloorethaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1,2-Trichloor-1,2,2-trifluorethaan (Freon 113)	µg/l	< 0,05		1	1
1-Chloorpentaan	µg/l	< 0,05		1	1
2-Chloorpropeen	µg/l	< 0,05		1	1
2,3-Dichloor-1-propeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,1-Dichloorpropeen	µg/l	< 0,05		1	1
cis-1,3-Dichloorpropeen	µg/l	< 0,05		1	1
trans-1,3-Dichloorpropeen	µg/l	< 0,05		1	1
1-Broom-3-chloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,1,2-Trichloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,2-Trichloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,3-Trichloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,2-Dibroom-3-chloorpropaan	µg/l	< 0,05		1	1
Hexachloorbutadieen	µg/l	< 0,05		1	1
1,3-Difenylguanidine	µg/l	< 0,05		1	1
Benzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,3,5-Tetramethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2-Diethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,4-Diethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Cyclohexeen	µg/l	< 0,05		1	1
1-Methyl-2-ethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Methylcyclohexaan	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,4,5-Tetramethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,3-Diethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Chloorbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1

Naam stof	Eenheid	Gemiddelde hoeveelheid	Minimale norm	Maximale norm	Aantal waarnemingen
Broombenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Methylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2-Dimethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,3- en 1,4-Dimethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Ethenylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Ethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
2-Chloormethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
3-Chloormethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2-Dichloorbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,3-Dichloorbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,4-Dichloorbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,3-Trichloorbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,4-Trichloorbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,3,5-Trichloorbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Isopropylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
n-Propylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,3,5-Trimethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,4-Trimethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1,2,3-Trimethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1-Methyl-3-ethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1-Methyl-4-ethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
4-Chloormethylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
1-Methyl-4-isopropylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
t-Butylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Isobutylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
s-Butylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
n-Butylbenzeen	µg/l	< 0,05		1	1
Naftaleen	µg/l	< 0,05		0,1	1
Antraceen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Benzo(a)antraceen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Benzo(b)fluoranteen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Benzo(k)fluoranteen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Benzo(ghi)peryleen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Benzo(a)pyreen	µg/l	< 0,005		0,01	1
Chryseen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Fenantreen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Fluorantheen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	µg/l	< 0,005		0,1	1
Pyreen	µg/l	< 0,005		0,1	1
PAK (som 10 van DWB)	µg/l	< 0,025		0,1	1
Acenafteen	µg/l	< 0,005		1	1
Dibenz(a,h)antraceen	µg/l	< 0,005		1	1
Fluoreen	µg/l	< 0,005		1	1
Amantadine	µg/l	< 0,010		1	1
N-Acetyl-4-aminoantipyrine	µg/l	< 0,005		1	1
N-Formyl-4-aminoantipyrine	µg/l	< 0,005		1	1

Naam stof	Eenheid	Gemiddelde hoeveelheid	Minimale norm	Maximale norm	Aantal waarnemingen
Amisulpride	µg/l	< 0,005		1	1
Atenolol	µg/l	< 0,005		1	1
Atorvastatine	µg/l	< 0,005		1	1
Azitromycine	µg/l	< 0,02		1	1
Benzoylecgonine	µg/l	< 0,005		1	1
Bezafibraat	µg/l	< 0,005		1	1
Bisoprolol	µg/l	< 0,005		1	1
Cafeïne	µg/l	< 0,02		1	1
Candesartan	µg/l	< 0,01		1	1
Carbamazepine	µg/l	< 0,005		1	1
cis-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine	µg/l	< 0,005		1	1
trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine	µg/l	0,0070		1	1
Celiprolol	µg/l	< 0,005		1	1
Cetirizine	µg/l	< 0,005		1	1
Chlooramfenicol	µg/l	< 0,01		1	1
Citalopram	µg/l	< 0,010		1	1
Claritromycine	µg/l	< 0,02		1	1
Clindamycine	µg/l	< 0,005		1	1
Clofibraat	µg/l	< 0,010		1	1
Clofibrinezuur	µg/l	< 0,01		1	1
Cotinine	µg/l	< 0,01		1	1
Cyclofosfamide	µg/l	< 0,005		1	1
Diazepam	µg/l	< 0,005		1	1
Diclofenac	µg/l	< 0,005		1	1
Enalapril	µg/l	< 0,005		1	1
Fenazon	µg/l	< 0,010		1	1
Fenofibraat	µg/l	< 0,005		1	1
Fenofibrinezuur	µg/l	< 0,005		1	1
Fexofenadine	µg/l	< 0,005		1	1
Flecainide	µg/l	< 0,005		1	1
Fluconazool	µg/l	< 0,005		1	1
Fluoxetine	µg/l	< 0,005		1	1
Furosemide	µg/l	< 0,01		1	1
Gabapentine	µg/l	0,013		1	1
Gabapentin-lactam	µg/l	< 0,005		1	1
Gemfibrozil	µg/l	< 0,01		1	1
Hydrochloorthiazide	µg/l	< 0,02		1	1
Hydroxycotinine	µg/l	< 0,03		1	1
Ibuprofen	µg/l	< 0,1		1	1
Ifosfamide	µg/l	< 0,005		1	1
Indometacine	µg/l	< 0,01		1	1
Irbesartan	µg/l	< 0,005		1	1
Ketamine	µg/l	< 0,005		1	1
Ketoprofen	µg/l	< 0,005		1	1
Lamotrigine	µg/l	< 0,010		1	1

Naam stof	Eenheid	Gemiddelde hoeveelheid	Minimale norm	Maximale norm	Aantal waarnemingen
Levetiracetam	µg/l	< 0,010		1	1
Lidocaïne	µg/l	< 0,005		1	1
Lincomycine	µg/l	< 0,005		1	1
Losartan	µg/l	< 0,005		1	1
Metformine	µg/l	0,20		1	1
Metoprolol	µg/l	< 0,005		1	1
Metoprololzuur (Atenololzuur)	µg/l	< 0,01		1	1
Naproxen	µg/l	< 0,01		1	1
Oxazepam	µg/l	< 0,005		1	1
Oxcarbazepine	µg/l	< 0,005		1	1
Paracetamol	µg/l	< 0,02		1	1
Paroxetine	µg/l	< 0,005		1	1
Pravastatine	µg/l	< 0,01		1	1
Pregabalin	µg/l	< 0,01		1	1
Primidon	µg/l	< 0,005		1	1
Propranolol	µg/l	< 0,005		1	1
Ritalinezuur	µg/l	0,0050		1	1
Salicylzuur	µg/l	< 0,2		1	1
Sitagliptine (Enamine)	µg/l	< 0,005		1	1
Sotalol	µg/l	< 0,005		1	1
Sulfadiazine	µg/l	< 0,005		1	1
Sulfamethoxazool	µg/l	< 0,005		1	1
Sulfaquinoxaline	µg/l	< 0,005		1	1
Sulpiride	µg/l	< 0,005		1	1
Telmisartan	µg/l	< 0,010		1	1
Temazepam	µg/l	< 0,005		1	1
Theobromine	µg/l	< 0,05		1	1
Theofylline	µg/l	< 0,01		1	1
Tiamuline	µg/l	< 0,005		1	1
Tiapride	µg/l	< 0,005		1	1
Tramadol	µg/l	< 0,005		1	1
O-Desmethyltramadol	µg/l	< 0,01		1	1
Trimethoprim	µg/l	< 0,005		1	1
Valsartan	µg/l	< 0,005		1	1
Valsartanzuur	µg/l	0,013		1	1
Venlafaxine	µg/l	< 0,005		1	1
O-Desmethylvenlafaxine	µg/l	< 0,005		1	1
Vigabatrine	µg/l	< 0,5		1	1
Jopromide	µg/l	< 0,02		1	1
Bisfenol A	µg/l	0,021		2,5	1
4-Methyl-1-penteen	µg/l	< 0,05		1	1
Acrylonitril	µg/l	< 0,05		1	1
2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuraan	µg/l	< 0,05		1	1
Cyclohexaan	µg/l	< 0,05		1	1
DIPE (Di-iso-propyl-ether)	µg/l	< 0,05		1	1
ETBE (Ethyl-tertiair-butylether)	µg/l	< 0,05		1	1

Naam stof	Eenheid	Gemiddelde hoeveelheid	Minimale norm	Maximale norm	Aantal waarnemingen
MTBE (Methyl-tertiair-butylether)	µg/l	< 0,05		1	1
TAME (tert-Amylmethylether)	µg/l	< 0,05		1	1
1,4-Dioxaan	µg/l	< 0,1		1	1
Tetrahydrothiofeen	µg/l	< 0,05		1	1
Tetrahydrofuraan	µg/l	< 0,05		1	1